6. Утилизация

Светильник не содержит в своем составе взрывоопасных, радиоактивных и ядовитых веществ. По окончании срока эксплуатации светильник утилизируется в соответствии с текущим природоохранным законодательством по утилизации электронной техники.

7. Хранение

Хранение осуществляется по ГОСТ 15150-69. Осуществлять хранение светильников в сухих помещениях с температурой воздуха от плюс 5 до 40° С.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу светильника в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.
Срок эксплуатации светильника составляет 10 лет.
К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений. На светильнике должны быть сохранены защитные наклейки, пломбы, а также к светильнику должен прилагаться паспорт (или его заверенная копия) предприятия-изготовителя.

9. Свидетельство о приемке

Светодиодный светильник серии MBL Анокс признан годным к эксплуатации.

10. Расшифровка маркировки светильника

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

MBL Анокс-XX-XXX-X-XXXX-X-XXX-XXXX-XXXX-X-(ТИП4)

Анокс Название серии
(1) XX Мощность светильника, Вт
(2) XXX Цветовой код: 1я цифра – индекс цветопередачи Ra (в десятках); 2-я и 3-я цифра – коррелированная цветовая температура (в сотнях К)
(3) X Код завода: 1-стандарт, остальные нестандартные исполнения
(4) XXXX Тип кривой силы света (КСС)/ угол рассеяния
(5) X Тип защитного покрытия
(6) XXX Тип крепления/монтажа
(7) XXXX Высота
(8) XXX Цвет
(9) X Система управления
(10) ТИП4 Тип исполнения светильника Анокс

Дата изготовления _____ 20 г.
Контролер ОТК

Предприятие-изготовитель: ООО «ПРО100СВЕТ»
Адрес предприятия-изготовителя: 141446, Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Центральная 2/5

ПАСПОРТ



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
MBL Анокс ТИП 4

ООО «ПРО100СВЕТ»
www.mblight.ru

1. Описание изделия и его назначение

Светодиодные светильники серии MBL Анокс - светодиодные системы для уличного и паркового освещения. Корпус изготовлен из стали, окрашен порошковой краской с нанесением цинкогрунта. Вторичная оптика – из ПММА. Закладная деталь и анкерные болты в комплекте. Угол наклона световой части 90°.

2. Технические характеристики*

Светильники соответствуют ТУ 27.40.39-001-33666257-2023

Напряжение питания сети по ГОСТ 29322, В	АС 230 (± 10 %)
Частота сети, Гц	50
Класс светораспределения	П
Тип кривой силы света	Д (120°); Ш; ШБ
Индекс цветопередачи, Ra (более)	80, 90
Коррелированная цветовая температура, К	2700; 3000; 4000; 5000; 6500
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации, °С	-40 … +55
Степень защиты от воды и пыли	IP65
Размеры светильника (высота опоры/ширина профиля), мм	3000 / 100x100; 4000 / 100x100; 5000 / 150x150; 6000 / 150x150

Модель светильника	Высота опоры / ширина профиля	Мощность	Световой поток	Масса с закладной
MBL Анокс ТИП4 50 Вт	3000 мм / 100x100 мм	50 Вт	7500 Лм	101 кг
MBL Анокс ТИП4 50 Вт	4000 мм / 100x100 мм	50 Вт	7500 Лм	116 кг
MBL Анокс ТИП4 60 Вт	5000 мм / 150x150 мм	60 Вт	9000 Лм	143 кг
MBL Анокс ТИП4 60 Вт	6000 мм / 150x150 мм	60 Вт	9000 Лм	163 кг

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления

3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

1) Светильник в сборе – 1 шт.
2) Паспорт – 1 шт.

4. Требования по техники безопасности

Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается производить обслуживание и монтаж светильника при включенном электропитании! Запрещено эксплуатировать светильник с поврежденным корпусом, рассеивателем и изоляцией проводов!

- Монтаж и обслуживание светильников должны проводиться специалистами, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

5. Правила эксплуатации и монтажа

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

Светильники после длительного транспортирования и/или хранения перед установкой необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов для стабилизации пластмассовых и электронных деталей, предотвращения деформаций или коррозии металлических элементов, а также во избежание появления конденсата на внутренних компонентах при резком изменении температуры.

Способ и порядок установки

Установка светильника осуществляется согласно монтажной инструкции на изделие.